

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ИМЕНИ СЕМЁНА ВАСИЛЬЕВИЧА ДУБИНСКОГО
СТАНИЦЫ БЕРЕЗАНСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН**

Дорожная карта

Предписание № 486 п-17-2022 Роспотребнадзора выявлены нарушения:	На первом этаже школы полы из деревянных досок имеют дефекты, повреждения и щели.	Направили письмо в управление образования с просьбой о выделении дополнительных денежных средств для ремонта пола первого этажа.	Март 2022 г.
	В лаборантской, кабинете химии, к раковине не подведена горячая вода.	Подали заявку на разработку сметной документации по подводу горячей воды в лаборантскую и кабинет химии.	Март 2022 г.
	В 12-ти кабинетах для начальных классов к раковинам для мытья рук не подведена горячая вода	Подали заявку на разработку сметной документации по подводу горячей воды к раковинам для мытья рук в 12-ти кабинетах для начальных классов	Март 2022 г.
	В туалетах для мальчиков требуется проведение ремонта, стены частично не имеют отделки, допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в туалетах для мальчиков на всех этажах не подведена горячая вода.	Планируется проведение ремонта в туалетах для мальчиков.	Июнь 2022 г.

	К уmyвальным раковинам, установленным перед столовой, не подведена горячая вода.	Установили бойлер и провели горячую воду к раковинам перед столовой.	Апрель 2022 г.
	В столовой в обеденном зале полы из деревянных досок имеют дефекты, повреждения, щели.	Планируется проведение ремонта в столовой и пищеблоке школы.	Август 2022 г.
	В учебных кабинетах, доски для работы с которой используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	Направили запросы с просьбой прислать коммерческие предложения для закупки софитов.	Апрель 2022 г.

Директор

А.А. Андреев